

Số: 337./PLXQT-QLKT



"V/v trả lời đơn kiến nghị"

Đông Hà, ngày 14 tháng 7 năm 2023



Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Công ty Xăng dầu Quảng Trị nhận được Văn bản số 3422/UBND-TCTM ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết đơn kiến nghị, Công ty Xăng dầu Quảng Trị xin báo cáo như sau:

1. Công trình Trụ sở Công ty Xăng dầu Quảng Trị được thi công xây dựng đúng Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 29/1/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, Giấy thẩm duyệt số 1314/TD-PCCC ngày 23/10/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Trị và Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch môi trường số 1140/GXN-UBND ngày 12/6/2018 của UBND thành phố Đông Hà, công trình được đưa vào sử dụng năm 2021.

2. Để giải quyết Đơn kiến nghị của gia đình bà Tâm, ngày 26/5/2022 Công an thành phố Đông Hà đã mời Trung tâm quan trắc TN & MT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Xăng dầu Quảng Trị để kiểm tra và quan trắc các chỉ số về môi trường tại số nhà 5/3 đường Nguyễn Hàm Ninh, khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà có sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Có biên bản quan trắc kèm theo).

Trong thời gian quan trắc Công ty đã mời bà Tâm cùng với Công an thành phố và Trung tâm quan trắc đến tại Trụ sở làm việc Công ty kiểm tra và chứng kiến toàn bộ hệ thống điều hòa tòa nhà đều được mở hết công suất và kết quả đo cụ thể như sau:

+ Về độ ồn: Tại khu vực nhà bà Tâm từ 14h30 đến 15h30, kết quả đo được là 63,8dB (A) không vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT về quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn tại khu dân cư.

+ Về hơi nóng: Các dàn nóng hệ thống điều hòa của Công ty Xăng dầu Quảng Trị cách tường rào Công ty 5m và cách nhà bà Tâm trên 8m. Hiện tại, các cây xanh sát tường rào Công ty nằm trong vườn bà Tâm vẫn xanh tươi và đơm hoa kết trái. Nhiệt độ trong vườn nhà bà Tâm vẫn bằng với nhiệt độ bên ngoài môi trường.

3. Về việc di chuyển dàn điều hòa khỏi đi nơi khác:

- Việc di chuyển dàn điều hòa sẽ vi phạm về thi công xây dựng các hạng mục công trình không đúng với hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Trị và Giấy phép của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị; Đồng thời phát sinh kinh phí vượt ra ngoài tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

4. Hệ thống điều hòa không khí của Công ty chỉ vận hành chủ yếu trong giờ làm việc và độ ồn trong giới hạn cho phép nên không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Công ty Xăng dầu Quảng Trị xin báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QLKT, VT

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Đức Hùng